

**پیوست شماره ۴:**

مقادیر مجاز آلاینده‌ها در فاضلاب واحد صنعتی هنگام تخلیه به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهرک

مشخصات فاضلاب واحدهای صنعتی که باید هنگام تخلیه به شبکه فاضلاب عمومی شهرک صنعتی رعایت گردد (حداکثر مقادیر) به قرار زیر می‌باشد:

پارامتر	مقدار	واحد
درجه حرارت	۴۵	درجه سانتی‌گراد
PH (چنانچه جنس شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهرک صنعتی لوله آزبست یا بتون باشد)	۶/۵ - ۸/۵	-
PH (چنانچه جنس شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهرک صنعتی لوله پلاستیکی باشد)	۵/۵ - ۹	-
چربی و روغن	۵۰	میلی‌گرم در لیتر
سولفات‌ها	۴۰۰	میلی‌گرم در لیتر
مواد معلق	۳۰۰	میلی‌گرم در لیتر
سی - او - دی	۲۰۰۰	میلی‌گرم در لیتر
بی - او - دی	۱۰۰۰	میلی‌گرم در لیتر
کلیه مواردی که باعث رسوب فاضلاب در شبکه می‌شوند مثل سولفات سدیم، آهک، شن، سیمان و بطور کلی مواد دانه‌ای و غیره.	صفر	میلی‌گرم در لیتر
کلیه اشیاء و قطعات جامد مانند شیشه، سنگ، کاه، چوب، قطعات چینی و یا قوطی کنسرو و غیره.	صفر	میلی‌گرم در لیتر
مواد سمی با منشاء آلی	صفر	میلی‌گرم در لیتر
مواد سمی با منشاء غیر آلی	صفر	میلی‌گرم در لیتر
فلزات سنگین	صفر	میلی‌گرم در لیتر



* صنایع ذیل دارای شرایط خاص بوده لذا با توجه به شرفیت و موقعیت شهرک از نظر تعداد و نوع صنایع برای آنها بصورت موردی تصمیم‌گیری می‌شود.

- تولید لبنیات
- کشتارگاه‌ها
- الکل‌سازی
- چرم‌سازی
- صابون‌سازی
- تولید نشاسته
- رنگرزی صنایع نساجی
- آبکاری و ریخته‌گری